


Jelmagyarázat:

- Villámvédelmi felfogósúcs Ø16mm alumínium min. 1,5m-rel a tető fölé nyúlva tetőtartóval
- Egyedi Villámvédelmi felfogósúcs min Ø16mm horg. kőrcél Gépészetre, min. 1,00m-rel fölé nyúlva
- Villámvédelmi Összekötő vezeték Ø8mm horg. kőrcél Tetőtartóval, 5cm-es kiemeléssel Védett térben vezetve, 1,5m-enként tartóval
- Fém szerkezet bekötése Fém attikalemezfedés
- Levezető, D=12-as horganyzott kőrcél Falba szerelten 1,5m-enként rögzítve Éghető szigetelés mögött Mérőpont kialakítás, talajszinttől +1,5m-en
- EPH Ø10mm horg. kőrcél felállítás EPH,
- Földelőösszekötő, 0,7m mély földárkban Ø10mm horg. kőrcél
- Földelőszonda, 3m keresztköldök

Megjegyzés:

Villámvédelmi szint: III. LPL
Villámvédelmi rendszer osztálya: III. LPS
Alkalmazott módszer: Górdűlő gömb (R=45m)
Biztonsági távolság: s=25cm

A tetőn található nagyobb fémtárgyakat be kell kötni a villámvédelmi hálózathoz.
A villámvédelmi szereléseket a MSZ EN 62305 szabvány szerint kell kialakítani.
A fém lemez borítást a villámvédelmi hálózathoz be kell kötni.



TERVEZŐ: LVT-vill kft. Tervező és Szolgáltató Kft. 9173. Győrszeméremi Mátás király utca 16. tel.: 30/2773446 email: b.farkas@lvt-vill.hu	Rajzsám: V-1
LÉTESÍTŐ: Kisbér Város Önkormányzata Bölcsőde kialakítás 2870 Kisbér, Széchenyi utca 6.	Terv típus: KIVETELI TERV
Terv megnevezése: Villámvédelmi terv	DÁTUM: 2018.03.26.
A terv az LVT-vill Tervező és Szolgáltató Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét törvény biztosítja	Munkaszám: T-288/30
	Méretarány: 1:100