

JELMAGYARÁZAT:

- L1 — Mennyezeti irodai lámpatest, Regiolux visula-VSAIMP/1500 LED-DALI 6000lm 840, IP20
- L2 — Védett kivitelű lámpatest, Regiolux PSO/1200 LED 4500lm 840 ET IP65
- L3 — Mennyezeti LED lámpatest, Regiolux WBLR/500 LED 2800 840 ET IP40
- L4 — Mennyezeti LED lámpatest védett, Regiolux WBLS/500 LED 4000 830 ET IP65
- Tükör világító lámpatest, Regiolux MLS T5 1x14W G5, IP65
- Védett Kültéri 20W LED lámpatest
- Kijárajelző lámpatestek pikogrammal, Beltéri IP20 egyedi akumulátoros
- Egyedi akumulátoros biztonsági világító lámpatestek, készenléti üzeműek HYBRYD OWA ALSU, HYBRYD OWA FL ROAD PLUS, HYBRYD OWA FL
- Schneider Sedna, süllyesztett kivitelű fehér Süllyesztett szerelvények, IP20
- Schneider Sedna, süllyesztett kivitelű fehér Süllyesztett védett szerelvények, IP44 Kültéren IP54 Legrand PLEXO
- M — Munkahely kialakítás, Schneider Sedna 3x230V-os Normál dugalj, 2xRJ45 adatcsatlakozó Cat6 UTP
- TV — TV kialakítás, Schneider Sedna +2,0m 1x230V-os Normál dugalj, (fehér) 1db Végzáros TV csatlakozó
- Mennyezeti mozgásérzékelő B.E.G. LUXOMAT PD3-1C-AP
- Tokozott leválasztó kapcsoló
- Fix gépbekötés (pl.: kis ventillátor, FC beltéri)
- Épületvillamos elosztóberendezés
- Kulcsos kapcsoló, napi áramtalanítás
- Erősáramú/gyengeáramú Kábeltálca 300x60, (mennyezeti "C" konzollal)
- EPH csomópont (EPH gerincvezeték: 16mm2 MKh Z/s)
- EPH csatlakozás (EPH leágazóvezeték: 6mm2 MKh Z/s)
- WIFI — Wifi AP (mennyezetre szerelt) 1 VP álm felett
- Rack szekrény, (adat KP.)
- Pir mozgásérzékelő
- Behatolásjelző kezelőegység
- Kültéri,hang-, fényjelző, akkuval
- Nyitásérzékelő,

Mozgáskorlátozott WC segélyhívó

- OK — Nyugtázóegység
- Ajtólámpa
- Húzókapcsoló beépített jelzőlámpával, 2m-es zsinorral

Megjegyzés:

Szerelvény (kapcsoló) magasság: +1,40m
Szerelvény (dugalj) magasság: +0,40m
Szerelvény (dugalj Gyerekszoba) magasság: +1,40m
Szerelvény (mosókonyha dugalj) magasság: +1,40m
Szerelvény (dugalj vizesblokk+konyhapult) magasság: +1,15m
Hűtő: +0,4m, Konyhai ált: +1,25m, Munkahely: +0,40m, TV: +2,20m
Mozgáskorlátozott szerelési magasság +1,0m

MINDEN DUGALJ GYEREKVÉDETT

TERVEZŐ: LVT-vill kft. Tervező és Szolgáltató Kft. 9173, Győrasdamar Mátyás király utca 16. tel.: 30/2375345 email: b.farkas@lvt-vill.hu — Farkas Balázs V / 08-1165	Rajzszám: V-2
	Terv típus: KIVITELI TERV
LÉTESÍTMÉNY: Kisbér Város Önkormányzata Bölcsőde kialakítás 2870 Kisbér, Széchenyi utca 6.	DÁTUM: 2018.03.26.
	Munkaszám: T-288/30
Terv megnevezése: Villamos terv	Méretarány: 1:50

A terv az LVT-vill Tervező és Szolgáltató Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét törvény biztosítja