


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<div>Megjegyzés</div> <div>Üzemi feszültség :3x230/400V 50Hz AC. Érintésvédelem: TN-S+EPH</div> <div>javasolt elosztószekrény típusa : HENSEL MI Falon kívüli, blombálható kivitel</div> <div>A készülékek mellett felirati táblákat kell elhelyezni, melyek szövege megegyezik a leágazás számával.</div> <div>VÉDETTSÉG : IP65 In=80A Icw = 10kA</div> <div>A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT AZ ELOSZTÓ MÉRETEIT KESŐBBI TELEPÍTÉSI HELYÉHEZ ELLENŐRIZNI KELL!</div>										
Jel	Dátum	Módosítás								
<div>LVT-vill</div> <div>Tervező és Szolgáltató Kft.</div> <div>9173, Györladamér Mátyás király utca 16.</div> <div>tel.: 30/2375346</div> <div>email.: b.farkas@lvt-vill.hu</div>		TERVEZŐ:			LÉTESÍTMÉNY:	Kisbér Város Önkormányzata Bölcsőde kialakítás 2870 Kisbér, Széchenyi utca 6.	2018.03.26.	MUNKASZÁM: T-288/30		
		Farkas Balázs V / 08-1165			TERV:	"M" jelű mérő	ÖSSZLAP/ 4	RAJZSZÁM: V-10		
		KIVITELI TERV			LAP/ 1	Index				

